

ESYLUX GmbH | Post Box 1834 | 22908 Ahrensburg

Для предъявления по месту требования

ESYLUX GmbH  
An der Strusbek 40  
22926 Ahrensburg | Germany

Тел.: +49 (0)4102 88880-0

info@esylux.com  
www.esylux.comДиректора:  
Марекс Петерс  
Хельми КремзерТорговый реестр: участковый суд  
Любека  
HRB 69 43 HL  
Номер плат. НДС: DE 249 684 359

Ваше контактное лицо	Наш адрес эл. почты	Тел.:	Дата	Стр.
Олаф Рибенштайн	olaf.riebenstein@esylux.com	+49 (0)4102 88880-4200	10/5/2020	1/1

UniCredit - HypoVereinsbank  
IBAN: DE34 2003 0000 0016 1750 36  
BIC: HYVEDEMM300**Автоматический выключатель 10 А / 16 А и максимальная длительная нагрузка**Hamburg Commercial Bank  
IBAN: DE84 2105 0000 1001 3496 18  
BIC: HSHNDE33XXX

В инструкциях по установке наших датчиков движения и присутствия указано, что для них требуется автоматический выключатель на 10 А для ограничения максимального длительного тока, протекающего через датчики.

Deutsche Bank  
IBAN: DE07 2007 0000 0308 0066 00  
BIC: DEUTDE33XXX

Если установка будет выполнена таким образом, что в процессе эксплуатации и в случае неисправности гарантируется максимальный длительный ток 10 А (2300 Вт /  $\cos \Phi = 1$ ), вместо автоматического выключателя на 10 А можно использовать автоматический выключатель на 16 А.

Kieler Volksbank eG  
IBAN: DE51 2109 0007 0010 3928 07  
BIC/SWIFT: GENODEF1KILС уважением,  
ESYLUX GmbHпо поручению  
Dr. Marc-Oliver von Maydell  
Engineeringпо поручению  
Olaf Riebenstein  
Series Production